

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije

Zlatar, I. G. Kovačića1

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Zabok, Zivtov trg 3

Tel: (049) 221 611, Fax: (049) 221 790

- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Klasa: UP/I-325-07/24-02/9 Ubroj: 517-05-1-2-1-25-4 od 10. siječnja 2025. za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Klasa: UP/I-322-08/25-01/145 Ubroj: 525-09/549-25-3 od 24. travnja 2025. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/23-03/08 Ubroj: 534-03-3-2/6-23-5 od 15.09.2023. i dopune Klasa: UP/I-541-02/26-03/06 Ubroj: 534-09-1/3-26-3 od 15.05.2026. kao službeni laboratorij za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za obavljanje analiza u svrhu provođenja državnog monitoringa, istraživačkog monitoringa, ostalih službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže u bolnicama, lječilištima i u objektima u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike u smještaju, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama prije i nakon izdavanja uporabne dozvole, monitoringa malih isporučitelja vode i analize vode za potrebe subjekata u poslovanju s hranom.

Zabok, 10.08.2026.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

ANALITIČKO IZVJEŠĆE BROJ: **00030/26 (128026)** OZNAKA UZORKA: **00030/26**

Naziv uzorka: **VODA ZA KUPANJE**

Vrsta proizvoda: OSTALE VODE

Uzorak uzorkovan

Zahtjevatelj: **GRAD KLANJEC**

Trg Mira 11, KLANJEC, Hrvatska

Datum i vrijeme uzorkovanja:	07.08.2026. 09:05	Vrijeme dostave:	07.08.2026. 11:00
Analiza započeta:	07.08.2026. 11:16	Analiza završena:	10.08.2026. 14:55

Lokacija: Kupalište u Klanjcu na Sutli

Sukladnost: VIDI SUKLADNOST...

Odsjek za javnozdravstvenu mikrobiologiju

Voditelj Odjela
Marina Petrić mag.sanit.ing.

Dostaviti:

1. GRAD KLANJEC

Trg Mira 11, KLANJEC

Napomena:

- 1) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeće bez žiga i potpisa.
- 2) Ovo izvješće i ocjena odnose se isključivo na ispitivani uzorak.
- 3) Pri ocjenjivanju sukladnosti mjernih rezultata primjenjuje se pravilo jednostavnog prihvaćanja pri čemu se mjerna nesigurnost ne uračunava dobivenim mjernim rezultatima, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
- 4) Odjel za zdravstvenu ekologiju nije odgovoran za uzorkovanje i podatke dobivene od kupca ako je kupac sam izvršio uzorkovanje (vrsta uzorka, lokacija, datum i vrijeme uzorkovanja) te se rezultat analize odnosi na zaprimljeni uzorak.

Obrazac - OBR-7.8.-001/02

Zamjenjuje: OBR-7.8-001/01

Strana: 1/2

Odsjek za javnozdravstvenu mikrobiologiju

REZULTATI ANALIZE:

Naziv analize	Metoda	MJ	Rezultat	Granice#	Sukladno#
VODA ZA KUPANJE					
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017	cfu/100mL	727	<1.000	DA
Dobra					
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2: 2000	broj/100 mL	613	<400	NE
Nije zadovoljavajuća					

Izjava o sukladnosti:

Vrijednost za pokazatelj Enterokok je viša od vrijednosti navedene u stupcu C te se smatra da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja i da kakvoća vode nije zadovoljavajuća Prilog I., Tablica 1. Standardi za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja (NN 51/2014 Uredba o kakvoći vode za kupanje).

Voditelj Odsjeka
Marina Petrić mag.sanit.ing.

KRAJ IZVJEŠĆA